

TESTALARM Praha s. r. o.

zkušebna EZS



Božanovská 2098  
Horní Počernice  
193 00 Praha 9

Č.j.: TAP-06/2013

# OSVĚDČENÍ

## O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU (nad rámec akreditace zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Držitel:	<b>Abbas, a.s.</b> Edisonova 5, 612 00 BRNO	
IČ:	63478269	
Název zařízení:	Ústředna PZTS	
Typové označení:	<b>MU4N DOMINUS MILLENNIUM</b>	výrobce: <b>SPELZA, spol. s r.o.</b>
Čís. protokolu:	0425 7226 kód: 460	ze dne: 15.4. 2013

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 - TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

## ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.) v rozsahu předpisu NBÚ verze 2012.

ČSN EN 50131-1,	<b>vyhovuje</b>	ČSN EN 50130-5 ed.2,
ČSN EN 50131-3,		ČSN EN 50130-4
ČSN EN 50131-6,		

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň:	<b>4</b>	Riziko:	<b>Vysoké</b>
Podmínky používání: Komponenty ústředny – Ústředna MU4N DOMINUS MILLENNIUM se zdrojem ZO3-4 v kovovém krytu, zásuvné karty do ústředen DN-2, P485, P-232/USB, RN4, RN8, IN8.2 a PNET, linkový modul MM1, MM2 a MC1, 2-kanálový radič MR1, 2-kanálový radič MR2/SB5-2, radič Aperio MR3-1 a MR3-8, klávesnice MP4 a MP4/Prox., ovládací panely MP5-P a MP5-M, výstupní modul MT1, systémové zdroje MN1 a MN2.			
Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí I dle ČSN EN 50131-1 čl. 7.1.			
Platnost osvědčení:		od 15.4.2013 do 14. 4. 2016	

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námítky do 15 dnů ode dne doručení u zkušební laboratoře TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 15.4. 2013

Razítko a podpis:

