



Č.j.: TAP-16/2011

OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ
ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Držitel:	
ABBAS, a.s. Edisonova 5, 612 00 BRNO	
IČ: 63478269	
Název zařízení: Ústředna EZS	
Typové označení: MU3N DOMINUS MILLENNIUM	výrobce: SPELZA, spol. s r.o.
Čís. protokolu: 0225 7223 kód : 460	ze dne: 22.8.2011

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 - TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 a dle uvedených norem (technických specifikací apod.)

ČSN EN 50131-1
ČSN CLC/TS 50131-3
ČSN EN 50131-6, ed2

vyhovuje

ČSN EN 50130-5
ČSN EN 50130-4

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň: 4	Riziko: Vysoké
Podmínky používání : Komponenty systému : Ústředna MU3N DOMINUS MILLENNIUM se síť. blokem v kovovém krytu, zásuvné karty do ústředn DN-2 a P-232/USB, PNET IN8.2, RN8, RN4, RN4P, ME3, linkové moduly MM1a MM2, MC1, dvou kanálové řadiče MR1 a MR2, klávesnice MP1 a MP4 , napájecí moduly MN1 a MN2 a skříň na baterii B1, komunikátor MK1, převodníky METEL 200M-RS.E6, 200M-2.1.4E a LAN-485, tabla MT1 a Z3. Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí I. dle ČSN EN 50131-1 čl. 7.1.	
Platnost osvědčení: od 22.8.2011 do 21.8.2014	
Osvědčení je vystaveno pro potřeby NBÚ k vystavení certifikátu dle §46 Zákona č. 412/05Sb. a certifikačního orgánu CO TT.	

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námítky do 15 dnů ode dne doručení u zkušebny TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 22.8.2011

Razítko a podpis:

